

КНМ 25210061000200426573

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Приморскому краю**

наименование территориального органа МЧС России

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Пожарскому муниципальному району**

наименование органа надзорной деятельности

692001, пгт. Лучегорск мкр. 5, д. 3 тел: 8 (42357) 33-478

E-mail: ond_pozharsky@mchs25.ru

указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес

Предписание № 45/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательному учреждению

«Детский сад № 7 комбинированного вида» пгт. Лучегорск Пожарского

муниципального района, в лице ио заведующего Гунькиной Нины Алексеевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора по Пожарскому муниципальному району по пожарному надзору Петрова Алексея Николаевича за № 45 от «04» августа 2021 г.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08 ч. 30 мин. «06» августа 2021 г. по 11ч. 30 мин. «06» августа 2021 года, в период с 08ч. 30мин. «09» августа 2021г. по 09 ч.30мин. «09» августа 2021 года проведена проверка государственным инспектором по Пожарскому муниципальному району по пожарному надзору Поздеевым Александром

Петровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения

«Детский сад № 7 комбинированного вида» пгт. Лучегорск Пожарского

муниципального района по адресу: Пожарский район

пгт. Лучегорск, 3 микрорайон дом 25

совместно с

ио заведующего Гунькиной Нины Алексеевны

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
				только

		безопасности, требования которого (-ых) нарушены		вып ни
1	2	3	4	5
1	отсутствует наличие дублирования сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч. 7 ст. 83 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.02.2022	
2	не обеспечено наличие эвакуационного освещения	п. 37 ППР № 1479 от 16.09.2020г.	01.02.2022	
3	деревянные конструкции чердачных помещений не обработаны огнезащитным составом	ФЗ от 22 июля 2008 года №123-ФЗ, ст. 151, ст. 4 п. 3 Закона; п. 1.8 СНИП 2.01.02-85, п.п. 7.1., п. 1.22 СНИП 2.09.04-87*, п. 13 ППР в РФ № 1479 от 16.09.20г.	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный
инспектор по Пожарскому
(должность, фамилия, инициалы государственного
муниципального району
инспектора по пожарному надзору)
по пожарному надзору А.П. Поздеев
"09" августа 2021г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

С.И.З.
(подпись)

и.о.зав. Тунькина Н.А.
(должность, фамилия, инициалы)

"09" августа 20 21г.



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



